

**EC type examination certificate**  
**EG-Baumusterprüfbescheinigung**

**CE-0085CQ0002**

Product Identification No.  
 Produkt-Identnummer

<b>Field of Application</b> <i>Anwendungsbereich</i>	EC Efficiency Directive (92/42/EEC) EG-Wirkungsgradrichtlinie (92/42/EWG)
<b>Distributor</b> <i>Vertreiber</i>	BDR THERMEA France S.A.S. 57, rue de la Gare, F-67580 Mertzwiller
<b>Product Category</b> <i>Produktart</i>	Oilfired Boilers: Condensing boiler with fan for oil (3812)
<b>Product Description</b> <i>Produktbezeichnung</i>	Condensing boiler with forced draught burner for oil
<b>Model</b> <i>Modell</i>	Oertli FSC...(FF); Oertli FSC-OE...(F); Oertli FSC-2-OE...(F); Oertli OFSC...(FF)
<b>Type of Boiler</b> <i>Heizkesseltyp</i>	condensing boiler
<b>Test Reports</b> <i>Prüfberichte</i>	supplement test: 158835aE16/17909 from 26.09.2019 (GWI)
<b>Test Basis</b> <i>Prüfgrundlagen</i>	EU/92/42 (21.05.1992)
<b>File Number</b> <i>Aktenzeichen</i>	20-0143-GWA



70028-04-A-DE

31.03.2020 Rie B-1/2  
 Date, Issued by, Sheet, Head of Certification Body  
 Datum, Bearbeiter, Blatt, Leiter der Zertifizierungsstelle

DVGW CERT GmbH is an accredited body by DAkkS according to DIN EN ISO/IEC 17065:2013 and notified by the government of the Federal Republic of Germany for certification of heating boilers under EC Directive 92/42/EC.

DVGW CERT GmbH ist von der DAkkS nach DIN EN ISO/IEC 17065:2013 akkreditierte und von der Deutschen Bundesregierung benannte Stelle für die Zertifizierung von Heizkesseln nach der Richtlinie 92/42/EWG.



DVGW CERT GmbH  
 Zertifizierungsstelle  
 Josef-Wirmer-Str. 1-3  
 53123 Bonn  
 Tel. +49 228 91 88 - 888  
 Fax +49 228 91 88 - 993  
 www.dvgw-cert.com  
 info@dvgw-cert.com

<b>Type</b> <b>Typ</b>	<b>Technical Data</b> <b>Technische Daten</b>	<b>Energy Labelling</b> <b>Energieeffizienzkennzeichnung</b>
FSC 19; FSC-OE 19 (F)	nominal heat output: 18,2 kW	
FSC 24 (FF); FSC-OE 24 (F)	nominal heat output: 23,1 kW	
FSC-2 24 (FF); FSC-2-OE 24 (F); OFSC 24 (FF)	nominal heat output: 23,2 kW	
FSC 32 (FF); FSC-OE 32 (F)	nominal heat output: 30,7 kW	
FSC-2-32 (FF); FSC-2-OE 32 (F); OFSC 32 (FF)	nominal heat output: 30,9 kW	
FSC 40	nominal heat output: 38,2 kW	
FSC 50	nominal heat output: 48,2 kW	

DVC